

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения объекта к электрическим сетям

№ 04-ПС «КСИ»-26

«17» 04 2021 г.

Сетевая организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «КАМЧАТСКЭНЕРГО» (ПАО «Камчатскэнерго»).

Заявитель: ООО «Континент».

Кадастровый номер: 41:01:0010116:377.

Телефон: 8-914-026-87-78.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: «Электроустановка 0,23 кВ комплекса одноэтажных жилых домов класса «Комфорт»».

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: «Комплекс одноэтажных жилых домов класса «Комфорт»», расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 90 м по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, д. 33.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 150 кВт.

4. Категория надежности: 3.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021 г.

7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: конечники ЛЭП-0,23 кВ, подключенные от проектируемой ЛЭП-0,4 кВ, подключенной от РУ-0,4 кВ ТП-750 – 150 кВт.

8. Основной источник питания: проектируемая ЛЭП-0,4 кВ, подключенная от РУ-0,4 кВ ТП-750.

9. Резервный источник питания: нет.

10. Сетевая организация осуществляет:

- строительство ЛЭП до 1 кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-750 до точки присоединения энергопринимающего устройства Заявителя¹;
- установку на границе раздела балансовой принадлежности сетей интеллектуального прибора учета электроэнергии с возможностью удаленного сбора данных;
- разработку проекта электроснабжения объекта до точки присоединения энергопринимающего устройства Заявителя¹.

11. Заявитель осуществляет:

- строительство линии электропередачи до 1 кВ расчетного сечения до точки присоединения энергопринимающего устройства Заявителя¹;
- установку ВРУ-0,23 кВ;
- комплектацию ВРУ-0,23 кВ устройством защиты;

¹ точка присоединения энергопринимающего устройства располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя.

- при необходимости, в соответствии с п. 108 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям или иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861), заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет пять лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Главный инженер филиала
ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС

А.С. Пыжьбянов

Начальник ОТП филиала
ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС

Е.С. Ракитянская